

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV
stavební úřad
Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov

Spis.zn.: SÚ 5442/2026/333

Č.j.:SÚ46229/26/333 / SÚ 5442/2026/333

Číslo záměru: Z/2025/222939

Vyřizuje: Spáčilová Zdeňka Ing., tel.: 518 697 556, email: z.spacilova@mukyjov.cz

Kyjov, dne 20.5.2026

ROZHODNUTÍ
POVOLENÍ STAVBY

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu v Kyjově, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a dále příslušný dle § 104 odst. 2 písmena e) a § 107a odst. a) zákona č. 254/2001 Sb., vodního zákona, v platném znění, v řízení o povolení záměru přezkoumal podle § 182 až 192 stavebního zákona žádost, kterou dne 1.12.2025 podala

Obec Skoronice, IČO 00488534, Skoronice č.p. 102, 696 41 Skoronice

(dále jen "stavebník"), a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona:

I. Podle § 197 a 211 stavebního zákona

p o v o l u j e

stavbu:

SKORONICE - ZTI lokalita "Přední kusy"

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 223/20, 223/39, 223/40, 223/41, 224/98, 224/179, 224/211, 224/212, 702, 703/1, 703/10, 703/18, 703/19, 703/20, 712/2, 713/1, 713/2, 718/1, 718/3, 719/1, 719/6, 720/1, 720/8, 721/1, 721/6, 722/1, 722/7, 723/1, 723/3, 723/5, 724/1, 724/3, 725/1, 725/2, 725/4, 725/6, 726/1, 726/2, 726/8, 727/1, 727/2, 727/7, 728/2, 728/3, 729/1, 730/2, 739/38, 739/41, 739/46, 739/121, 741/1, 741/2, 742/3, 742/7, 742/8, 742/16, 742/47, 742/48, 742/49, 742/50, 742/410, 742/411, 742/422, 742/423, 744/3, 755/2, 758/2, 758/3, 766 v katastrálním území Skoronice.

Záměr obsahuje:

SO.101 komunikace – parc. č. 766, 703/10, 758/3, 758/2, 755/2, 744/3, 742/3, 742/8, 742/47, 742/410, 713/1, 718/3, 719/6, 741/1, 720/8, 721/6, 722/7, 723/5, 724/3, 725/6, 725/4, 726/8, 727/7, 728/3, 741/2, 730/2 v k. ú. Skoronice.

Nově bude komunikace z asfaltobetonu v šířce 4,00 - 5,50 m mezi betonovými obrubami. Ve staničení 0,020 – 0,110 km bude komunikace zúžena dle stávající majetkových poměrů na stávající šířku 4,00 m.

Dále bude komunikace v šířce 5,50 m s vyhrazenými podélnými stáním na komunikaci, které budou přirozeně zpomalovat dopravu v lokalitě. Na začátku úseku SO.101 bude napojen nový chodník na stávající a umístěn zpomalovací pruh jako vjezd od obytné zóny.

Všechny zpevněné plochy plynule navazují na stávající výškové řešení.

Komunikace bude z asfaltobetonu a bude v místě stávající komunikace ohraničené stojatými obrubami ABO 100/15/25 s převýšením +10 cm nebo v místě vjezdu bude snížený obrubník ABO 100/15/15 převýšený až 5 cm. Od staničení 0,110 km bude komunikace oboustranně ohraničena sníženými obrubníky ABO 100/15/15 převýšenými + 5 cm z důvodu nejasnosti napojení plánovaných rodinných domů, popř. vjezdů na pozemky podél komunikace. Na začátku a konci úseku bude plynule navazovat na stávající asfaltobetonové plochy.

Odvodnění z povrchu komunikace a všech zpevněných je zajištěno příčným a podélným sklonem k dešťovému vpustem, popř. ke štěrbinovému žlabu. Příčný sklon všech ploch je 2%. Všechny obrubníky jsou uloženy do betonové lože C20/25. Při nedodržení únosnosti upravené zemní pláně 45 MPa, bude provedena sanace v tl. 300 mm ze štěrkodrti 32/63.

Plocha za obrubníkem bude oseta navrženou travní směsí při výsevu 3 kg na 100 m². Projekt neřeší plochy jednotlivých vjezdů za silniční obrubou, to bude v režii jednotlivých vlastníků přílehlých nemovitostí.

Pokud bude nutné z důvodu osazení obruby stávající vjezd rozebrat, bude zpět na délku 3 m zpět zapraven.

Konstrukce komunikace

- asfaltový beton ACO 11+, 50 mm, ČSN 736121, ČSN EN 13108-5
- spojovací postřík 0,5 kg/m², ČSN 736129
- obalované kamenivo ACP 16+, 70 mm, ČSN 736121, ČSN EN 13108-1
- spojovací postřík 0,5 kg/m², ČSN 736129
- podklad z SC I, 150 mm, ČSN EN 14227-1
- podklad ze štěrkodrti 0/63, 200 mm, ČSN 736126-1

- celkem 470 mm

Konstrukce zpomalovacího prahu

- betonová zámková dlažba - okrová 80 mm
- ložná vrstva z drti 4/8, 40 mm
- podklad z SC I 150 mm, ČSN EN 14227-1
- podklad ze štěrkodrti 0/63, 200 mm, ČSN 736126-1

- celkem 470 mm

Konstrukce chodníku

- betonová zámková dlažba 60 mm
 - ložná vrstva z drti 4/8, 40 mm
 - podklad ze štěrkodrti 0/63, 200 mm, ČSN 736126-1
- celkem 300 mm**

SO.102 komunikace – parc. č.: 741/2, 728/7, 728/8, 730/2, 703/19, 703/20 v k. ú. Skoronice

Nově bude komunikace z asfaltobetonu v šířce 3,50 a 5,50 m mezi betonovými obrubami nebo bude podél komunikace vybudována příkopa, která bude sloužit k odvedení nebo vsakování dešťové vody z komunikace. Příkopa pokračuje do vsakovacího průlehu, kde bude dešťová voda zadržována a vsakována. Komunikace v šířce 5,50 m s vyhrazenými podélnými stáním na komunikaci, které budou přirozeně zpomalovat dopravu v lokalitě.

Všechny zpevněné plochy plynule navazují na stávající výškové řešení.

Příčný sklon bude 2 %. Navržené řešení vychází ze stávajících poměrů v této lokalitě. Komunikace bude z asfaltobetonu a bude ohraničené stojatými obrubami ABO 100/15/25 s převýšením +10 cm nebo v místě vjezdu bude snížený obrubník ABO 100/15/15 převýšený až 5 cm. Komunikace šířky 5,50 m bude levostranně ohraničena krajnicí ze štěrkodrti 0/32 tl. 150 mm, na kterou bude navazovat příkopa. Komunikace šířky 3,50 m budou oboustranně ohraničeny sníženými obrubníky ABO 100/15/15 převýšenými + 5 cm z důvodu nejasnosti napojení plánovaných rodinných domů, popř. vjezdů na pozemky podél komunikace. Na začátku a konci úseku bude plynule navazovat na stávající asfaltobetonové plochy.

Odvodnění z povrchu komunikace a všech zpevněných je zajištěno příčným a podélným sklonem k dešťovým vpustem nebo do příkopy. Příčný sklon všech ploch je 2%. Všechny obrubníky jsou uloženy do betonové lože C20/25. Při nedodržení únosnosti upravené zemní pláně 45 MPa, bude provedena sanace v tl. 300 mm ze štěrkodrti 32/63.

Plocha za obrubníkem bude oseta (cca 1-2 m za obrubou) navrženou travní směsí při výsevu 3 kg na 100 m². Projekt neřeší plochy jednotlivých vjezdů za silniční obrubou, to bude v režii jednotlivých vlastníků přílehlých nemovitostí. Pokud bude nutné z důvodu osazení obruby stávající vjezd rozebrat, bude zpět na délku 3 m zpět zapraven.

Konstrukce komunikace

- asfaltový beton ACO 11+, 50 mm, ČSN 736121, ČSN EN 13108-5
- spojovací postřík 0,5 kg/m², ČSN 736129
- obalované kamenivo ACP 16+, 70 mm, ČSN 736121, ČSN EN 13108-1
- spojovací postřík 0,5 kg/m², ČSN 736129
- podklad z SC I, 150 mm, ČSN EN 14227-1
- podklad ze štěrkodrti 0/63, 200 mm, ČSN 736126-1

- celkem 470 mm

Konstrukce zpomalovacího prahu

- betonová zámková dlažba - okrová 80 mm

- ložná vrstva z drti 4/8, 40 mm
- podklad z SC I, 150 mm, ČSN EN 14227-1
- podklad ze šterkodrti 0/63, 200 mm, ČSN 736126-1
- celkem 470 mm

SO.301 vodovod – parc. č.: 730/2, 728/7, 728/8, 725/1, 726/11, 726/10, 726/9, 741/2, 741/1, 721/6, 722/7, 723/5, 724/3, 725/6, 725/4, 726/8, 727/7, 742/8, 742/47, 742/410, 729/1, 742/16, 742/7 v k. ú. Skoronice.

Nová zástavba v lokalitě Přední kusy bude zásobena pitnou vodou z navrženého vodovodního řadu A2. Navržený řad bude okružový, budou z něj odbočeny 2 krátké větvové řady A2-1 a A2-2.

Vodovodní řad A2 je napojen na konec stávajícího řadu A2 před domem č.p.146, v místě koncového hydrantu. Potrubí je vedeno podél okraje navržené komunikace, vlevo od ní (ve směru staničení), ve vzdálenosti 1,0 m. Před křižovatkou na navržené komunikaci se trasa lomí vpravo a dále je vedena ve směru k silnici Vlkoš – Milotice. V tomto úseku je prostor pro výstavbu ZTI úzký a nebylo by možno dodržet odstupové vzdálenosti navržených sítí. V daném úseku nejsou z řadu odbočeny žádné domovní přípojky, ani není plánována žádná nová zástavba, která by na tento řad byla napojena. Proto bude vodovodní potrubí vedeno v plánované komunikaci, při jejím pravém okraji, ve vzdálenosti 0,5 m od obrubníku. U domu č.p.26 pak bude provedeno napojení na konec vodovodního řadu A5 a tím bude provedeno jeho zaokružování. Navržená trasa byla projednána a odsouhlasena oddělením VHR VAK Hodonín, a.s. a pracovníkem provozu Kyjov. Délka řadu A2 je 547,7 m.

Z řadu A2 budou odbočeny krátké boční řady A2-1 a A2-2. Oba řady budou vedeny vlevo navržené komunikace, ve vzdálenosti 0,8 m. Na konci komunikace se potrubí lomí vpravo a je vedeno podél obrubníku na protější stranu, kde bude ukončeno. Délka řadu A2-1 je 47,7 m, délka řadu A2-2 je 46,9 m. Celková délka všech navržených řadů je 642,3 m.

Výškově je potrubí navrženo v souladu s ČSN 73 6005. Stávající řad A2, na něhož je navržený řad napojen má krytí cca 1,3 m. Krytí potrubí u navržených řadů je od upraveného terénu cca 1,5 m, místně se mírně liší.

Na řadu A2 je jeden výškový lom v km 0,26074, kde bude osazen hydrant s funkcí kalníku. Sklon nivelety je na převážné většině délky 3,0‰, na koncích je sklon nivelety 13,2‰ a 11,0‰. Řady A2-1 a A2-2 jsou navrženy ve sklonu 4,9‰ a 5,8‰

Materiálem pro navržený vodovod je potrubí z PE100RC, SDR17, PN10. U řadu A2 je dimenze 110×6,6 mm, u řadů A2-1 a A2-2 je navrženo potrubí 90×5,4 mm. Celkem bude potrubí dimenze 90 v délce 94,6 m a potrubí 110 v délce 547,7 m.

Materiál bude splňovat požadavky pro styk s pitnou vodou, dané zákonem č. 258/2000 Sb., vyhláškou č. 409/2005 Sb. a vyhláškou č. 37/2001 Sb.

SO.302 splašková kanalizace – parc. č. 223/40, 703/1, 703/18, 703/19, 730/2, 728/7, 728/8, 741/2, 741/1, 720/8, 721/6, 722/7, 723/5, 724/3, 725/6, 725/4, 726/8, 727/7, 718/3, 719/6, 742/8, 742/47, 742/16, 742/7, 725/1, 726/11, 726/10, 726/9, 742/410, 742/422

Kanalizace je navržena gravitační s přečerpáváním odpadních vod do veřejné kanalizační sítě. Nová splašková kanalizace bude sestávat ze stoky D a bočních stok D.1 a D.1A., čerpací stanice ČS S2 a výtlačného řadu A. Výtlačný řad bude zaústěn do stávající jednotné stoky A.

Stoka D je vedena v jihovýchodní části lokality, bude umístěna v levé polovině navržené komunikace. Trasa začíná v úrovni rodinného domu č.p. 62. Její trasa kopíruje směr navržené komunikace. Na konci lokality trasa vybočuje doleva a je přivedena k čerpací stanici ČS S2 Přední kusy, která bude umístěna na pozemku p.č.741/2, vlevo od sjezdu z navržené komunikace. Celková délka stoky D je 254,50 m. Na stoce bude zřízeno 8 revizních šachet a osazeno 20 ks odboček pro nové nemovitosti. Dále budou na novou stoku přepojeny 4 stávající kanalizační přípojky.

Stoka D.1 bude odvádět odpadní vodu z jihozápadní části lokality. Trasa začíná na konci boční ulice s 5 RD, je vedena v ose navržené komunikace. Na konci ulice se směr lomí vlevo a stoka pokračuje v ose jízdního pruhu, vlevo komunikace. Stoka bude ukončena zaústěním do stoky D. Délka stoky je 174,5 m. Na stoce bude zřízeno 5 revizních šachet a bude osazeno 5 odboček pro nové nemovitosti, z toho 3 ks na odbočky a 2 ks do koncové šachty.

Stoka D.1A bude odvádět odpadní vodu z boční ulice se 6 RD. Trasa je vedena v ose navržené komunikace, bude ukončena zaústěním do stoky D.1. Délka stoky je 42,6 m. Na stoce bude zřízena jedna revizní šachta a odbočeno 6 přípojek pro nové RD, z toho 4 ks na odbočky a 2 ks do koncové šachty.

Celková délka všech navržených gravitačních stok je 471,90 m. Bude zřízeno celkem 14 ks revizních

šachet a napojeno 35 ks domovních přípojek, z toho 31 ks na odbočky a 4 ks do revizních šachet.

Výtlačný řad A: Trasa začíná výtlačkem čerpací stanice, od níž je potrubí vedeno do komunikace.

V křižovatce se trasa lomí vlevo a je vedena v ose navržené komunikace až po silnici III/4255, kterou podchází na protější stranu. Dále se trasa výtlačku lomí vpravo a je vedena podél kraje silnice, vlevo od něj, ve vzdálenosti 1,0 m. V úrovni domu č.p. 170, před odbočkou místní komunikace, se trasa lomí vlevo a je přivedena k šachtě Š68 stoky A, kde bude výtlaček zaústěn. Délka výtlačku je 340,5 m, z toho tlaková část má délku 335,5 m, ukliďňovací úsek 5,0 m. V km 0,23544 bude zřízena čistící šachta.

Gravitační kanalizace. Niveleta stoky D je navržena ve sklonu 8,0‰, u stoky D.1 je sklon 10,0‰ a u stoky D.1A sklon 21,3‰. Krytí potrubí od upraveného terénu je u stoky D 1,8-2,9 m, u stoky D.1 je krytí 1,7-2,7 m a u stoky D.1A je krytí 1,6-2,15 m.

Tlakové potrubí. Niveleta je navržena ve sklonu 4,4‰. Stoupá v celé délce, netvoří výškový lom. Krytí potrubí je 1,3-1,7 m. Přerušovací šachta má hloubku 1,5 m. Sklon gravitační části je 15,6‰. Odtok z přerušovací šachty je převýšen od přítoku o 0,41 m z důvodu omezení zápachu (doporučení dodavatele čerpací stanice).

SO.401 veřejné osvětlení – parc. č.: 741/2, 729/1, 730/2, 728/7, 728/8, 713/1, 718/3, 719/6, 741/1, 720/8, 721/6, 722/7, 723/5, 724/3, 725/6, 725/4, 726/8, 727/7, 728/3, 742/410, 742/47

Projektované VO napájeno z nového rozvodu VO, z nového rozvaděče RVO10. Délka trasy nového VO cca 565m. Páteřní vedení mezi stožáry VO kabelem CYKY 4Bx16mm². Uložení kabelu po celé délce v chrániče AROT d63. Svítidla ve stožáru kabelem CYKY-J 3x1,5mm² ze stožárové svorkovnice. Spodní část stožárů až po dvířka opatřeny antikorozií úpravou dle doporučení výrobce (např. nátěr, izolace, ...)

Výška nových stožárů 7m nad zemí, sadový, bezpaticový, 3-stupňový, bez výložníku.

Dle ČSN 33 2000-1 ed. 2, čl. 134.1.1 musí být pro zřizování elektrických rozvodů a zařízení použito vhodných materiálů a práce musí být provedena odborně (dobré řemeslné úrovň), osobou s odpovídající kvalifikací; veškeré výrobky musí být vždy nainstalovány v souladu s pokyny poskytnutými jejich výrobcem.

SO.402 podzemní vedení NN (EGD) – parc. č.: 223/39, 224/98, 703/1, 703/20, 723/3, 724/1, 725/2, 726/2, 727/2, 729/1, 703/19, 739/121, 739/38, 739/41, 739/46, 703/18, 224/179, 224/211, 224/212, 223/20, 223/41, 702, 730/2, 728/7, 727/11, 726/11, 727/10, 728/6, 728/5, 727/9, 726/10, 726/9, 727/8, 725/4, 725/6, 724/3, 723/5, 722/5, 721/6, 720/8, 719/6, 718/3, 713/1, 742/48, 742/50, 742/427

Z důvodu výstavby nové plánované lokality tzn. komunikace a inženýrské sítě budou vybudovány i nové rozvody distribuční sítě NN.

Nové vedení NN:

1) Na stávající sloupové TS Milotická (č. 510336) bude provedena výměna trať za nové s vyšším výkonem.

2) Na stávající příhradové TS ZD (č. 510335) bude provedena výměna trať za nové s vyšším výkonem.

3) Doplnění sady odpínačů do rozvaděče NN. Z nové sady pojistek vyveden kabel NAYY 4x150mm² a naspojován na stávající kabel AYKY 3x120+70mm² u R227649.

4) Stávající rozpojovací skříň R227635 bude vyměněna za novou a kabely přepojeny. Dále bude z této skříň vyveden kabel NAYY 4x240, který bude doveden k plánované lokalitě a ukončen v nově plánované rozpojovací skříni 02.

5) Z TS ZD bude vyveden nový kabel NAYY 4x240, který bude též doveden do nově plánované rozpojovací skříň 02.

6) Z rozpojovací skříň 02 budou vyvedeny kabely NAYY 4x150 a 4x240. Kabel NAYY 4x150 ve své trase vysmyčkuje pojistkové skříň SS100 a SS200 pro nová odběrná místa. Oba kabely poté budou ukončeny v rozpojovací skříni 03.

7) Z rozpojovací skříň 03 budou vyvedeny dva kabely NAYY 4x150, tyto kabely půjdou po obou stranách nové plánované lokality a vysmyčkují nové pojistkové skříň pro nová odběrná místa. Budou ukončeny ve stávajících pojistkových skříních.

Nové kabelové vedení NN bude ve vhodných místech uloženo v chráničkách. U rozpojovací skříň 01 bude provedena obnova uzemnění. Celková trasa nového kabelového vedení NN je cca 1400m. Povrchy dotčené stavbou budou uvedeny na závěr akce do předchozího stavu na náklady investora.

Nové kabelové rozvody NN budou napojeny na stávající distribuční síť NN z TS Milotická a TS ZD.

Plastové skříň se umístí na fasádách domů tak, že se dveře osadí zároveň se zdí, aby spodní okraj skříň byl 0,6 m od terénu. Skříň se umístí na domech tak, aby se co nejméně poškodila fasáda domu, aby přívody byly co nejkratší a co nejméně křižovaly inženýrské sítě. Po usazení skříň do zdi bude dotčené okolí zapraveno a zamalováno v barvě omítky. Domovní skříň se umístí tak, aby bylo možno

využívat stávajících kabelů pro domovní instalaci. V případech, kdy bude demontována stávající skříň a nebude nahrazena novou, bude vzniklý otvor zazděn.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Zdeněk Bernát, zodpovědný projektant: Ing. Štefančík Peter za společnost Projekce DS s.r. o., IČO: 02846471 Na výhoně 3223, 695 01 Hodonín, datum: 08/2024; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - b) po zahájení stavby
 - c) po dokončení stavby
4. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: stavba bude provedena odbornou firmou a stavebník je povinen sdělit před zahájením prací dodavatele stavby stavebnímu úřadu.

III. Souhlasné jednotné environmentální stanovisko

Na základě souhlasného jednotného environmentálního stanoviska, Městského úřadu Kyjov, odboru životního prostředí a územního plánování, č.j.: R/2025/193166/4 ze dne 25.11.2025, se v souladu s § 149 správního řádu a podle § 6 odst. 1 zákona č. 148/2023 Sb., vydání souhlasného jednotného environmentálního stanovisko: záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přístupný.

1. **Souhlas podle § 9 odst. 8 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, s trvalým odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu o celkové výměře 0,4374 ha na části pozemků parc. č. 758/3 (část), 755/2 (část), 744/3, 742/3, 742/8, 742/47, 742/410, 78/3, 719/6, 720/8, 721/6, 722/7, 723/5, 724/3, 725/6, 725/4, 726/8, 727/7, 728/3, 728/7, 728/8, 730/2, vše v k. ú. Skoronice**

a) Vymezení části pozemku, které se souhlas týká:

Pozemek ochrany parc. č.	Výměra odnímaná (ha)	Druh pozemku	BPEJ	třída
758/3 (část)	0,0011	orná půda	0.21.10	IV.
755/2 (část)	0,0035	orná půda	0.21.10	IV.
744/3	0,0037	orná půda	0.21.10	IV.
742/3	0,0036	orná půda	0.21.10	IV.
742/8	0,0029	orná půda	0.21.10	IV.
742/47	0,0034	orná půda	0.21.10	IV.
742/410	0,0050	orná půda	0.21.10	IV.
718/3	0,0109	zahrada	0.21.10	IV.
719/6	0,0098	orná půda	0.21.10	IV.
720/8	0,0105	orná půda	0.21.10	IV.
721/6	0,0145	orná půda	0.21.10	IV.
722/7	0,0200	zahrada	0.21.10	IV.
723/5	0,0221	zahrada	0.21.10	IV.
724/3	0,0193	orná půda	0.21.10	IV.
725/6	0,0022	orná půda	0.21.10	IV.
725/4	0,0053	orná půda	0.21.10	IV.
726/8	0,0155	orná půda	0.21.10	IV.
727/7	0,0154	orná půda	0.21.10	IV.
728/3	0,0054	orná půda	0.21.10	IV.
728/7	0,0315	orná půda	0.21.10	IV.
728/8	0,0324	orná půda	0.21.10	IV.
730/2	0,1994	orná půda	0.21.10	IV.

Celková výměra k trvalému odnětí 0,4374 ha.

b) Souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF se uděluje za těchto podmínek:

1. Tento souhlas je udělován pouze pro uvedený účel a odnímanou zemědělskou půdu nelze využít jiným než zemědělským způsobem. V případě odstoupení od realizace záměru musí zůstat odnímaná půda i nadále zemědělskou.

2. Investor vytýčí před vstupem na pozemek plochu trvale odnímané zemědělské půdy značkami trvalejšího charakteru a zabezpečí, aby při realizaci stavby nebyl narušován ostatní zemědělský půdní fond.

3. V souladu s § 8 odst. 1 zákona o ochraně ZPF a na základě výsledků pedologického průzkumu doloženého v žádosti o odnětí provede stavebník skrývkou humózního horizontu kulturních vrstev půdy takto:

Na celé odnímané ploše zajistí investor na vlastní náklady sejmutí ornice o mocnosti 30 cm. Skrytá zemina ornice o celkovém objemu 723,90 m³ bude uložena na okraji území určeného k zástavbě do deponie tak, aby nebránila výstavbě a nedošlo k jejímu poškození a znehodnocení. Protože se jedná o krátkodobé uložení, není třeba deponii zatravnit, ale veškerý vzešlý plevel je nutno včas posekat, aby nedošlo k zaplevelení. Ornice o objemu 723,90 m³ bude rozprostřena v max. tl. 5-20 cm na plochu cca 9 950 m² na pozemcích parc. č. 734/3, 734/4, 734/5, 734/6, 734/7, 734/8, 734/9, 734/10, 734/12, 734/16 a 734/17, vše v k. ú. Skoronice se souhlasem vlastníka, kterým je dle evidence katastru nemovitostí Vladimír Borýsek, nar. 29.11.1973, Záluží 413, 696 05 Milotice a se souhlasem obhospodařovatele Oldřicha Borýska, 696 41 Skoronice 90, IČ 45507279, ID LPIS: 47089. Zemina nesmí být ukládána tam, kde by došlo ke zhoršení stavu přírodního prostředí (například na travní porost, zamokřené či přechodně zamokřené plochy, plochy s výskytem chráněných či vzácných rostlinných či živočišných druhů).

4. O činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením či jiným využitím, uložením, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy vede investor protokol (pracovní deník). V protokolu (pracovním deníku) se uvádějí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemín. Kopii protokolu doručí stavebník orgánům orgány ZPF ke kolaudaci stavby (pokud nebude pro užívání stavby (záměru) vydáván kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, stavebník doručí kopii protokolu do 30 dnů od ukončení prací).

5. Plán vhodných opatření pro naplnění veřejného zájmu na zadržení vody v krajině je navržen takto:

Komunikace SO.102 bude z asfaltobetonu v šířce 3,50 a 5,50 m mezi betonovými obrubami nebo bude podél komunikace vybudována příkopa, která bude sloužit k odvedení nebo vsakování dešťové vody z komunikace. Příkopa pokračuje do vsakovacího průlehu, kde bude dešťová voda zadržována a vsakována.

c) Plán rekultivace se vzhledem k trvalému odnětí neschvaluje.

d) Orientační vymezení platby odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu.

Za trvalé odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu o celkové výměře 0,4374 ha z pozemků parc. č. 758/3 (část), 755/2 (část), 744/3, 742/3, 742/8, 742/47, 742/410, 718/3, 719/6, 720/8, 721/6, 722/7, 723/5, 724/3, 725/6, 725/4, 726/8, 727/7, 728/3, 728/7, 728/8, 730/2, vše v k. ú. Skoronice (dále též předmětné pozemky) pro záměr nazvaný „SKORONICE - ZTI lokalita „Přední kusy““ se odvodí podle ustanovení § 11a odst. 1 písm. b) zákona o ochraně ZPF **nestanoví**. Jedná se o místní komunikaci, včetně jejích součástí a příslušenství.

IV. Souhlas orgánu ochrany veřejného zdraví

Na základě vydaného závazného stanoviska orgánu ochrany veřejného zdraví č.j. KHSJM 22930/2025/BV/HOK ze dne 12.5.2025, v souladu s ust. § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., souhlasí orgán ochrany veřejného zdraví se záměrem, který se váže na následující podmínky:

1. Před uvedením stavby do provozu budou ve smyslu ustanovení § 4 odst. 7 a 8 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů (dále také „vyhláška č. 252/2004 Sb.“), předloženy výsledky

laboratorních analýz vzorků vody v rozsahu kráceného rozboru podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb. s tím, že odběrová místa budou volena tak, aby byla zajištěna reprezentativnost posouzení kvality vody ve všech souvisejících částech stavby vodovodu.

KHS JmK upozorňuje, že odběr vzorků vody musí být v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. zajištěn držitelem osvědčení o akreditaci, držitelem osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo držitelem autorizace.

2. Před uvedením stavby do provozu bude v souladu s ustanovením § 5 odst. 12 zákona č. 258/2000 Sb. doloženo prohlášení investora stavby, že části stavby, které přichází do přímého styku s pitnou vodou, jsou provedeny z materiálů splňujících požadavky vyplývající z ustanovení § 5 zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů (dále také „vyhláška č. 409/2005 Sb.“).

Doklady o tom, že části stavby, které přichází do přímého styku s pitnou vodou, jsou provedeny z materiálů splňujících výše uvedené požadavky, budou v případě nutnosti poskytnuty KHS JmK k nahlédnutí.

V. Stanovení podmínek, kterými bude zabezpečeno dodržování požadavků podle § 196 odst. 1 stavebního zákona (požadavky vlastníků nebo správců veřejné dopravní a technické infrastruktury):

1. Budou dodrženy podmínky vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví EG.D, s.r.o., ze dne 7.7.2025, naše značka: M49992-27159350.
2. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., naše značka: 2/TR/2025/20251639, ze dne 14.5.2025.
3. Budou dodrženy podmínky vyjádření o poloze sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s., vyjádření č.j.: 119756/25, ze dne 12.5.2025.
4. Budou dodrženy podmínky ve vyjádření společnosti GasNet, s.r.o., naše značka: 5003313832, ze dne 20.5.2025.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Skoronice, Skoronice č.p. 102, 696 41 Skoronice

Odůvodnění:

Dne 1.12.2025 podal stavebník žádost o povolení výše uvedené stavby, uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru.

Stavební úřad oznámil zahájení řízení o povolení záměru známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům dne 10.4.2026 pod č.j.: SÚ30503/26/333 / SÚ 5442/2026/333. Současně stavební úřad upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru a stanovil, že ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska. Dále byli účastníci řízení vyrozuměni o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, ve smyslu ust. § 36 odst. 3 správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, a to nejpozději do 5 dnů. Tohoto práva nikdo z účastníků řízení nevyužil.

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost podle § 184 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány.

Stanoviska sdělili:

- EG.D, s.r.o. – Sdělení o existenci zařízení distribuční soustavy, naše značka: E7456-26384478, ze dne 18.6.2025
- EG.D, s.r.o. – vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy, naše značka: M49992-27159350, ze dne 7.7.2025
- Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. - stanoviska naše značka: 2/TR/2025/20251639 ze dne 14.5.2025

- CETIN a.s. – vyjádření o poloze sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací, č.j.: 119756/25, ze dne 12.5.2025
- Stanovisko obce Skoronice, naše č.j./SZ: OSK-410/2025 ze dne 6.6.2025
- CRA České radiokomunikace, vyjádření k existenci podzemní sítě, naše značka: UPTS/OS/395631/2025, ze dne 30.4.2025
- Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Hodonín, sdělení, č.j.: HSBM – 3156-4/2025, ze dne 19.5.2025
- GasNet Služby, s.r.o. – vyjádření, naše značka: 50033113832, ze dne 20.5.2025
- MěÚ Kyjov, odbor životního prostředí a územního plánování - závazné stanovisko („ZJES“), č.j.: R/2025/193166/4, ze dne 25.11.2025
- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně – závazné stanovisko, č.j.: KHSM 22930/2025/BV/HOK, ze dne 12.5.2025
- Svazek obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš, stanovisko č.j.: SO/92/2025, ze dne 2.5.2025

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Posouzení z hlediska orgánu ochrany zemědělského půdního fondu:

Správní orgán na základě posouzení žádosti a její přílohy shledává, že půda může být odňata ze zemědělského půdního fondu a vydává k tomuto odnětí souhlas § 9 odst. 8 zákona o ochraně ZPF. Nebyl shledán zásadní rozpor se základními zásadami ochrany ZPF, tak jak vyplývají z ustanovení § 4 zákona o ochraně ZPF. Předmětným záměrem, kterým se odnímá jen nejnútnejší plocha ZPF, nedojde k narušení organizace ZPF, hydrologických a odtokových poměrů v území nebo sítě zemědělských účelových komunikací.

Trvalé odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu na pozemcích parc. č. 706, 758/3, 755/2, 744/3, 742/3, 742/8, 742/47, 742/410, 718/3, 719/6, 720/8, 721/6, 722/7, 723/5, 724/3, 725/6, 725/4, 726/8, 727/7, 728/3, 728/7, 728/8, 730/2, vše v k. ú. Skoronice (dále též předmětné pozemky) je požadováno pro záměr nazvaný „SKORONICE - ZTI lokalita „Přední kusy““. Záměr vyžaduje odnětí celkem 0,4374 ha zemědělské půdy. Předmětné pozemky jsou dle evidence katastru nemovitostí ve vlastnictví: parc. č. 706 v k. ú. Skoronice – Mgr. et. Mgr. Kamil Jung, nar. , Záhumení 961, 697 02 Velké Bílovice; parc. č. 742/3 v k.ú. Skoronice – Jiří Červínek, nar. 11.04.1971 a Jitka Červínková, nar. 06.02.1973, oba trvale bytem 696 41 Skoronice 62; parc. č. 755/2 v k. ú. Skoronice – Jitka Novotná, nar. 15.06.1969, 696 41 Skoronice 2; parc. č. 742/8 v k. ú. Skoronice – Václav Ryba, nar. 19.12.1950, 696 41 Skoronice 164; parc. č. 728/7 a 728/8, oba v k. ú. Skoronice – Michal Randula, nar. 18.11.1973 a Ing. Lenka Randulová, oba trvale bytem U Hájku 743/43, 664 48 Moravany. Předmětné pozemky se nachází převážně v zastavěném území v ploše B – plochy bydlení a v zastavitelném území v ploše B1 – plochy bydlení a částečně v ploše Z – plochy zemědělské. Výše uvedený záměr je v souladu s platným ÚP Skoronice.

Při stanovení podmínek vycházel správní orgán z výsledků pedologického průzkumu. Z předložených podkladů vyplynulo, že kulturní vrstva půdy se nalézá v mocnosti 30 cm. Hospodárné využití skrývky kulturních vrstev půdy bude řešeno rozprostřením na nezastavěnou část předmětného pozemku. Rozprostřením ornice v maximální mocnosti dle podmínek JES je zabezpečeno, že nedojde k degradaci hlouběji uložených kulturních vrstev půdy.

Žadatel zajistí opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt.

Záměr vyžaduje odnětí celkem 0,4374 ha zemědělské půdy. Odvody podle ustanovení § 11a odst. 1 písm. b) zákona o ochraně ZPF se **nestanoví**, jde-li o odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro stavby dálnic, silnic a místních komunikací, včetně jejich součástí a příslušenství. Přílohou žádosti je: vyhodnocení důsledků navrhovaného umístění stavby na ZPF, informace o pozemku, situační výkres s vyznačenou plochou odnětí, bilance skrývky, výsledek pedologického průzkumu, plná moc k zastupování, souhlas vlastníka a obhospodařovatele s rozprostřením ornice, souhlasy s odnětím pozemků a skrývkou ornice.

Posouzení z hlediska orgánu ochrany veřejného zdraví:

Předmětná žádost a související dokumentace byla ze strany KHS JmK posouzena ve smyslu ustanovení § 2 správního řádu, a to v rozsahu požadavků na ochranu veřejného zdraví vyplývajících ze souvisejících ustanovení zákona č. 258/2000 Sb. a právních předpisů prováděcích, a to mj. vyhlášky č. 252/2004 Sb., vyhlášky č. 409/2005 Sb. a nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

Při posuzování KHS JmK postupovala v souladu s ustanovením § 3 správního řádu tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a ve smyslu § 50 odst. 1 správního řádu KHS JmK uvážila skutečnosti známé z moci úřední a skutečnosti obecně známé a podklady vyhodnotila ve smyslu ustanovení § 50 odst. 4 správního řádu dle své úvahy, při níž se primárně zabývala identifikací potenciálních zdravotních rizik pro populaci vystavenou rizikovým faktorům životních a pracovních podmínek ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. souvisejících s umístěním a provedením stavby dle výše uvedeného. Přitom KHS JmK dospěla k závěru, že umístění a provedení stavby nepředstavuje zdravotní rizika pro populaci vystavenou rizikovým faktorům ve smyslu ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb.

Současně KHS JmK uvážila, že stavba směřuje k ochraně veřejného zdraví, resp. představuje činnost k vytváření a ochraně zdravých životních podmínek ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a v souladu s ustanovením § 2 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. pak k zajištění environmentálních podmínek pro rozvoj individuálního i veřejného zdraví a zdravotního stavu.

Stanovené podmínky respektují nutnost eliminace, resp. minimalizace potenciálních zdravotních rizik pro populaci vystavenou rizikovým faktorům životních podmínek ve smyslu ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. a jsou stanoveny dle ustanovení § 3 až § 5 zákona č. 258/2000 Sb., vyhlášky č. 252/2004 Sb. a vyhlášky č. 409/2005 Sb.

Posouzení stavebního úřadu:

Předložený záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění.

Záměr je v souladu s Územním plánem Skoronice (účinnost dne 23.10.2014) a změnou – územní studie – území B1 – lokalita Přední kusy – změna 2023 (data o územní studii byla vložena do evidence územně plánovací činnosti dne 1.11.2024), neboť pozemky dotčené záměrem se nachází převážně v zastavěném území v ploše B – plochy bydlení a v zastavitelném území v ploše B1 – plochy bydlení a částečně v ploše Z – plochy zemědělské. Stavba odpovídá využití funkční plochy a je tedy v souladu s cíli a úkoly územního plánování.

Stavební úřad posoudil záměr podle § 193 stavebního zákona, a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Při vymezování okruhu účastníků řízení vycházel stavební úřad z obsahu předložené dokumentace, umístění stavby na pozemku a podkladů pro vydání rozhodnutí. Účastenství řízení je dáno § 182 stavebního zákona. Při tomto posuzování dospěl stavební úřad k závěru, že toto procesně-právní postavení přísluší: podle § 182 písm. a) stavebníkovi, tj. Obci Skoronice, dále dle § 182 písm. b) obci, tj. Obec Skoronice, na jejímž území má být záměr uskutečněn; podle § 182 písm. c) vlastníkovu pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, tj. Obec Skoronice, Šmíd Miroslav, Šmíd Oldřich, Šmíd Jan, Novotná Jitka, Červinek Jiří, Červinková Jitka, Ryba Václav, Rybová Miluše, Randula Michal, Randulová Lenka Ing., Chudá Jaroslava, Marek Jiří, Marková Eliška, Singr Stanislav, Singrová Lenka, Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Šupa Dan, Šupová Jana, Němcová Simona, Burešová Irena, Ingr Pavel, Ingrová Markéta, Ingrová Marta, Ingr Stanislav, Ralevská Michala Mgr, Ralevski Petar Ing, Fialová Jana, Brázdová Ladislava, Vávra Miroslav, Grabys s.r.o., VSV, a.s., Vašíček Jiří, Novotná Jitka, Lattenberg Svatopluk, Lattenbergová Anna, Lungová Libuše Bc., Řihánková Marie, Janča Luděk, Jančová Pavla, Půček Adam, Bouchal Vladimír, Bouchalová Jana, Smištková Oldřiška, Jírovcová Kateřina Ing. EG.D,

s.r.o., CETIN a.s., GasNet Služby s.r.o.; podle § 182 písm. d) osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno, tj. vlastníci vedlejších pozemků parc. č.: 342/2, 703/1, 703/9, 703/18, 703/19, 703/23, 703/25, 706, 707, 708, 709/1, 713/1, 712/2, 714, 718/1, 718/3, 719/1, 719/6, 720/1, 720/8, 721/1, 721/6, 722/1, 723/1, 724/1, 724/3, 724/8, 725/1, 725/2, 725/4, 725/5, 725/8, 726/1, 726/8726/9, 726/10, 726/11, 727/1, 727/8, 727/9, 727/10, 727/11, 728/1, 728/2, 728/3, 728/4, 728/5, 728/6, 727/7, 727/8, 727/9, 727/10, 727/11, 728/1, 728/2, 728/3, 728/4, 728/5, 728/6, 728/8, 729/1, 730/1, 731/2, 731/4, 731/7, 739/33, 739/35, 739/31, 739/108, 741/1, 741/2, 742/2, 742/3, 742/4, 742/7, 742/10, 742/16, 742/4, 742/48, 742/50, 742/53, 742/54, 742/55, 742/56, 742/57, 742/58, 742/59, 742/409, 742/410, 742/411, 742/422, 742/423, 742/427, 759, v katastrálním území Skoronice a vlastníci sousedních staveb: Skoronice č.p. 23, č.p. 26, č.p. 62 a č.p. 105, č.p. 150, č.p. 155, č.p. 156, č.p. 164, č.p. 166, dále vlastní

Jiná práva k dalším vzdálenějším pozemkům a stavbám nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci řízení nebodali námitky

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci řízení se k podkladům řízení nevyjádřili

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru Krajského stavebního úřadu Krajského úřadu Jihomoravského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Po nabytí právní moci povolení stavební úřad zašle stavebníkovi oznámení o ověření projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Oznámení o ověření projektové dokumentace zašle stavební úřad také vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Současně o vydání povolení vyrozumí hlavního projektanta.

Při provádění stavby je stavebník povinen

- oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí bezodkladně stavebnímu úřadu,
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního rozhodnutí; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- ohlásit stavebnímu úřadu bezodkladně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
- oznámit stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu.

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci. Povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Jindřich Baturný
vedoucí stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. c) ve výši 10000 Kč byl zaplacen.

Obdrží:

navrhovatel:

Obec Skoronice, IDDS: tqda2ii

hlavní účastníci:

EG.D, s.r.o., IDDS: b4gxki9

Miroslav Šmíd, Skoronice č.p. 23, 696 41 Vlkoš

Jitka Novorná, Skoronice č.p. 2, 696 41 Vlkoš u Kyjova

Jiří Červinek, Skoronice č.p. 62, 696 41 Vlkoš

Jitka Červinková, Skoronice č.p. 62, 696 41 Vlkoš

Václav Ryba, Skoronice č.p. 164, 696 41 Vlkoš

Michal Randula, IDDS: y6s5pvy

Ing. Lenka Randulová, IDDS: dppvj8j

Jaroslava Chudá, Skoronice č.p. 162, 696 41 Vlkoš

Jiří Marek, Skoronice č.p. 26, 696 41 Vlkoš

Eliška Marková, Nádražní č.p. 1690, 696 03 Dubňany

Stanislav Singr, Skoronice č.p. 150, 696 41 Vlkoš

Lenka Singrová, Skoronice č.p. 150, 696 41 Vlkoš

Miluše Rybová, Skoronice č.p. 164, 696 41 Vlkoš

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IDDS: k3nk8e7

Dan Šupa, Skoronice č.p. 110, 696 41 Vlkoš

Jana Šupová, Skoronice č.p. 110, 696 41 Vlkoš

Simona Němcová, IDDS: grw2nug

Marta Ingrová, Skoronice č.p. 170, 696 41 Vlkoš

Oldřich Šmíd, Farská č.p. 844/27, Mistřín, 696 04 Svatobořice-Mistřín

Miroslav Vávra, Skoronice č.p. 163, 696 41 Vlkoš

GRABYS s.r.o., IDDS: wk54yup

VSV, a.s., IDDS: 8f9gyuu

Jiří Vašíček, Skoronice č.p. 183, 696 41 Vlkoš

Jitka Novotná, Skoronice č.p. 2, 696 41 Vlkoš

Svatopluk Lattenberg, Skoronice č.p. 186, 696 41 Vlkoš

Anna Lattenbergová, Skoronice č.p. 186, 696 41 Vlkoš

Adam Půček, třída Komenského č.p. 865/43, 697 01 Kyjov 1
Stanislav Ingr, Skoronice č.p. 170, 696 41 Vlkoš
DiS. Vladimír Bouchal, Tyra č.p. 163, 739 61 Třinec 1
Jana Bouchalová, Tyra č.p. 163, 739 61 Třinec 1
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., IDDS: a2pgx2s
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Irena Burešová, Skoronice č.p. 159, 696 41 Vlkoš
Pavel Ingr, Skoronice č.p. 6, 696 41 Vlkoš
Markéta Ingrová, Skoronice č.p. 6, 696 41 Vlkoš
Mgr. Michala Ralevská, Skoronice č.p. 126, 696 41 Vlkoš
Ing. Petar Ralevski, Skoronice č.p. 126, 696 41 Vlkoš
Jana Fialová, Skoronice č.p. 160, 696 41 Vlkoš
Ladislava Brázdová, Skoronice č.p. 161, 696 41 Vlkoš

ostatní účastníci:

Městský úřad Kyjov, kancelář tajemníka, úřední deska, IDDS: f28bdah
zastoupení pro: Petr Ingr, Skoronice č.p. 62, 696 41 Skoronice
zastoupení pro: Marie Ingrová, Skoronice č.p. 62, 696 41 Skoronice
zastoupení pro: DeCeTel s.r.o., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha
zastoupení pro: Jiří Marek, Skoronice č.p. 26, 696 41 Skoronice
zastoupení pro: Irena Marková, 696 41 Skoronice č.p. 26
zastoupení pro: Raiffeisen stavební spořitelna a.s., Hvězdova č.p. 1716/2b, 140 00 Praha
zastoupení pro: Vít Brázda, Skoronice č.p. 161, 696 41 Skoronice
zastoupení pro: Miluše Botková, Skoronice č.p. 163, 696 41 Skoronice
zastoupení pro: Komerční banka, a.s., Na příkopě č.p. 969/33, 110 00 Praha
zastoupení pro: ČSOB Hypoteční banka, a.s., Radlická č.p. 333/150, 150 00 Praha
zastoupení pro: Svazek obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš, Vlkoš č.p. 95, 696
41 Vlkoš

dotčené orgány:

Městský úřad Kyjov, Odbor životního prostředí a územního plánování, Masarykovo náměstí č.p. 1/38,
697 01 Kyjov 1
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, IDDS: jaaai36
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Hodonín,,
Dopravní inspektorát, IDDS: jydai6g

ostatní:

Obecní úřad Skoronice, Skoronice č.p. 102, 696 41 Vlkoš u Kyjova

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenu (dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Kyjov). Oznámení se zveřejňuje též způsobem umožňující dálkový přístup.

vyvěšeno na úřední desce dne:

sejmuto z úřední desky dne:

vyvěšeno na elektronické úřední desce dne:

sejmuto z elektronické úřední desky dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.